



PENGABDIAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp./fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: arat@pn_bantul.go.id

Penanggungjawab,

Kasibang PTIP

Pelaksana TI

KARTU KONTROL PERAWATAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI

SERVER

Bulan: **November 2021**

No	Nama Alat	KONDISI ALAT	KINERJA	Catatan	Solusi / upaya	Tindak Lanjut
1	Komputer Server (tower)	baik	baik	memerlukan tambahan stabilizer tegangan listrik	pembelian alat stabilisator tegangan listrik	dalam proses
2	Komputer Server (rack-fujitsu)	baik	baik	memerlukan tambahan stabilizer tegangan listrik	pembelian alat stabilisator tegangan listrik	dalam proses
3	Komputer Server (rack-fujitsu)	rusak	rusak	sparepart discortinyu	dihentikan dari penggunaan	-
4	Monitor	baik	baik	tidak ada catatan	penambahan alat stabilisator tegangan listrik	dalam proses
6	MIKROTIK	baik	baik	tidak ada catatan	monitoring	monitoring; koordinasi penyedia
7	SWITCH	rusak	rusak	mati. Dilakukan penggantian alat (pinjaman)	ganti; usulan rencana anggaran	usulan rencana anggaran
	System Operasi	baik	baik	tidak ada catatan	monitoring	monitoring; koordinasi penyedia
	AC Split	baik	baik	tidak ada catatan; nyalakan bergantian siang-malam	monitoring	sudah monitoring
8	UPS	baik	baik	performa turun	monitoring;	