



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.4 Bantul 55712

Telp./Fax : 0274-367348

Website : <http://pn-bantul.go.id> | Email : surat@pn_bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 09/BAST/V/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Eko Hendri Yuniawan
Jabatan : Direktur CV. Mitra Nusantara
Alamat : Jl. Cakra I No.22 RT 01/RW 18 Cokrowijayan
Banyuraden, Gamping, Sleman

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

2. Nama : Mohammad Jazuri
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Alamat : Jl. Taman Bhakti No.1 Bantul, Gunungkidul

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : W13.U5/1520/PL.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yaitu berupa Pengadaan Genset Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
2. Bahwa Pihak Pertama wajib menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan kepada pihak Kedua berupa barang dan hasil pekerjaan dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Unit Genset 100KVA merk Cummins Silent Original – 1 Unit dengan spesifikasi :
 - Generator Set 100 KVA silent
 - Engine : CUMMINS
 - Engine type : 6BT5.9G2
 - Silent type : HT-100 CD
 - Silent model :
 - Bore X stroke : 102 x 120 mm
 - Piston displacement : 5.900 ltr
 - Fuel consumption ; 17.00/h (75% load) 22.00 ltr/h (100% load)
 - Oil capacity ; 16.4 ltr
 - Silent Hartech : QM Certification ISO 9001:2015 KAN (sertifikasi dalam negeri)
 - Dimension ; 2.910 x 1.110 x 1.450 mm
 - Ketebalan plat silent / casing baja ; 2,6 mm
 - Ketebalan chasis baja ; min 4-6 mm
 - Generator Hartech type ; HTG 274C

- Generator max-power : 110 kva
 - Power factor : 0,8
 - Winding no; 11
 - Pararel Delta : 110 V
 - Series Delta : 220 V
 - Series Start : 380 V
 - Speed : 1.500 rpm/50 HZ
 - Weight :1.609 kg
 - Fuel tank capacity : 175 liter
 - Finishing : Cat oven blue color (motif cat kulit jeruk dengan spon peredam tebal 3 cm gelombang dan anti api)
 - Tangki model include /didalam silent hartech genset
 - Garansi ; 3 Tahun untuk generator dan 2 tahun untuk mesin
 - ISO sertifikat assembling genset bukan dari China
- b. Panel ATS – AMF Otomatis – 1 Unit dengan spesifikasi :
- Power max : 250 A
 - Model : COS Motorised max 250 A /4 pole
 - PFR ; setara schneider
 - Timmer relay 220 V ; 3 buah
 - MCB control 4,6 A : 6 buah
 - Volt meter, ampere meter, HZ digital meter
 - Bateray charger 24 VDC Smartgen
 - Pilot lamp RST
 - Switch Automatic/Manual mode
 - Switch Genset/ PLN mode
 - Panel box ukuran menyesuaikan
 - Kabel NYAF
 - Wiring panel
- c. Kabel – 1 Paket dengan spesifikasi :
- Kabel NYY 3 x 70 x N50 : 200m
 - Kabel NYY 4 x 2,5 mm : 10m
 - Kabel NYY 4 x 50 mm : 10m
 - Kabel NYA 1 x 10 mm : 80m
- d. Instalasi Genset dan Instalasi Perkabelan – 1 Paket dengan spesifikasi :
- Bongkar pasang / wiring instalasi gedung 1 phase ke 3 phase panel MDP Gedung I
 - Bongkar pasang/ wiring instalasi gedung 1 phase ke 3 phase panel MDP Gedung II
 - Instalasi panel ATS/AMF baru ke KWH-MDP gedung I
 - Instalasi panel ATS/AMF baru ke KWH-MDP gedung II
 - Instalasi perubahan ATS/AMF baru ke Panel MDP / penggabungan 2 panel MDP lama menjadi 1 MDP baru (setelah PLN naik daya)
 - Instalasi grounding (Kabel BC 25 mm + batang grounding)
 - Instalasi Pipa Gas Buang

e. Rumah Genset – 1 Unit dengan spesifikasi :

- Ukuran ± P 430 cm x L 150 cm x T 300 cm (depan)
 - Ukuran ± P 430 cm x L 150 cm x T 250 cm (belakang)
 - Pondasi genset : P 430 x L 150 x T 20 cm/ menyesuaikan lapangan
 - Tiang : Cor/ kanal UNP 10
 - Pagar : Besi wermesh
 - Tembok : Pasangan bata, plesteran dan acian
 - Rangka atap : baja ringan / hollow
 - Atap : Genteng metal/genteng tanah liat/galvalum motif pasir
 - Model pintu (pada posisi memanjang / 4.3 m)
 - Pintu sliding/ pintu lipat keluar
 - Finishing : Cat besi dan cat tembok
3. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud pada butir (2) diatas. Pihak Pertama dengan ini menyerahkan barang kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua dengan ini menerima barang tersebut dari Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua telah menerima barang dan hasil pekerjaan diatas dari Pihak Kesatu dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi.
5. Bahwa segala hak dan kewajiban para pihak dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua



Mohammad Jazuri
NIP. 197007272012121003



Pihak Kesatu
CV. Mitra Nusantara



CV MITRA NUSANTARA
SLEMAN
DESA KUSTIMEWA YOGYAKARTA

Eko Hendri Yuniawan
Direktur